NIVELUL DE SERVICIU B1 - Calitatea Apei Epurate

I. SEAU GLINA

Ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, au rezultat o serie de angajamente care implica investitii considerabile in sectorul de apa si apa uzata, in decursul unor perioade de timp relativ scurte. In conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania a obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descarcarea si epurarea apelor uzate – pana in 2015.

Avand in vedere faptul ca pentru finalizarea si reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Glina, costul investitiei se situa in afara limitelor suportabilitatii populatiei, Municipiul Bucuresti a decis sa apeleze direct la subventii externe de capital sau granturi alocate de catre Uniunea Europeana. Uniunea Europeana (prin intermediul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare – ISPA) a acordat asistenta financiara Guvernului Romaniei pentru proiectul Reabilitarea Statiei de Epurare a Apelor uzate pentru Municipiul Bucuresti. Solutia propusa de ISPA pentru pregatirea proiectului este bazata pe o abordare pe faze.

Potrivit Memorandumului de Finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/003 "Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate pentru municipiul Bucureşti: Faza I, localizată în judeţul Ilfov, România" încheiat la data de 13 decembrie 2004 între Comisia Europeană şi Guvernul României, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea nivelului conform de epurare a apelor uzate (standardul european prevazut de Directiva CE nr. 271 din 21/05/1991 privind epurarea apelor urbane reziduale) se va realiza prin finalizarea şi modernizarea SEAU Glina, în două Faze:

- ***Faza I***, finanţată prin Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/003 sus mentionata – va asigura epurare completă prin Linia 1 a SEAU Glina a unui debit de 5m3/s, prin maximizarea capacităţii disponibile a bunurilor existente, folosirea structurilor existente pentru procesul de fermentare a nămolului, construirea unor rezervoare-tampon suplimentare şi realizarea unei staţii de îngroşare şi deshidratare pentru tratarea nămolului, realizarea managementului apelor pluviale la un nivel acceptabil care să opereze iniţial ca bazine de decantare primare şi finalizarea operaţiunilor de demolare. Staţia de epurare va trata în plus şi 5m3/s la nivelul de tratare primar .

-***Faza II*** propusă spre finanţare din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu va include:

1 - construirea unei noi linii de epurare a apelor uzate - Linia 2, pornind de la performanţele Liniei 1, inclusiv realizarea incineratorului pentru soluţionarea gestionării nămolului rezultat din procesul de epurare

2 - reabilitarea colectoarelor de canalizare, cu o lungime de aprox. 30 Km

3 - reabilitarea Casetei râului Dâmboviţa – lucrări de urgenţă şi lucrări de fond, inclusiv decolmatare pe lungime de 17km

4 – consultanta, management , supraveghere lucrari.

Pentru realizarea Fazei 1 proiectului „Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate pentru Bucureşti: Faza 1" conform Memorandumului de Finanţare, Municipiul Bucuresti a incheiat la data de 11.12.2006, un contract de lucrari cu Consorţiul Aktor/Athena SA JV.

In cadrul acestui contract de lucrari, Municipiul Bucuresti a trebuit sa puna la dispozitia Contractorului Aktor/Athena SA JV dreptul de acces si posesia asupra tuturor bunurilor aferente SEAU Glina, inclusiv terenul pe care se afla aceste bunuri, precum si toate Drepturile si Obligatiile in legatura cu aceste bunuri.

In scopul sprijinirii dezvoltarii proiectului si in vederea îndeplinirii condiţionalităţilor din Memorandumul de Finanţare, Partile Contractului de Concesiune au incheiat urmatoarele Acte Aditionale la Contractul de Concesiune:

(i) Actul Aditional din 4.12.2008 (aprobat in prealabil ca Anexa nr. 3 a HCGMB nr. 317/ 29.10.2008). Prin acest Act Aditional, Partile au decis:

- introducerea in Contractul de Concesiune a unei noi clauze „**Transferul Bunurilor SEAU Glina**" – **1. Transferul Bunurilor Existente la Glina**, prin care Concesionarul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a fost de acord sa transfere inapoi Concedentului - Municipiul Bucuresti posesia asupra tuturor bunurilor concesionate aferente SEAU Glina – la data semnarii acestui Act Aditional, inclusiv terenul pe care se afla aceste bunuri (identificate in Lista Bunurilor Proprietate Publica aprobata prin HCGMB nr. 296 / 1999 si anexată ca Anexa 1 a Părţii a VI-a a Caietului de Sarcini al Concesiunii)

- posibilitatea Municipiului Bucuresti de a acoperi in intregime serviciul datoriei pentru acordurile de imprumut printr-o taxa speciala care urmeaza sa fie colectata in numele Municipiului de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

(ii) Actul Aditional din 27.01.2009 (aprobat in prealabil prin HCGMB nr. 417 / 22.12.2008). Prin acest Act Aditional, Partile au decis completarea clauzei „**Transferul Bunurilor SEAU Glina"**, cu un nou punct :"**2 – Operarea si intretinerea Bunurilor aferente Fazei 1 a Proiectului si Fazei 2 a Proiectului**". Conform acestei noi prevederi, în baza Clauzei 4.1.1 din Contractul de Concesiune cu privire la concesiunea exclusiva asupra dreptului de a furniza Serviciile, inclusiv serviciile de tratare a efluentului, precum si prevederile Memorandumului de Finantare, Municipiul Bucuresti confirma dreptul Concesionarului S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. de a asigura exploatarea si intretinerea bunurilor rezultate din lucrarile aferente Fazei 1 a Proiectului, dupa receptionarea lor conform contractului de lucrari cu Consorţiul Aktor/Athena SA JV, precum si bunurile ce vor rezulta din lucrarile aferente Fazei 2 a Proiectului.

De asemenea, transferul posesiei asupra Bunurilor Glina Existente de catre Concesionar catre Concedent - Municipiul Bucuresti (consfintit prin Actul Aditional semnat la data de 4.12.2008 de Partile Contractului de

Concesiune) nu contesta si nu anuleaza exclusivitatea acordata Concesionarului pentru serviciile de tratare a efluentului in baza Contractului de Concesiune.
(iii) **Actul Aditional nr. 6 / 4.12.2009** (aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009) prin care Partile au decis completarea Clauzei aferente a Contractului de Concesiune "Operarea si intretinerea Bunurilor aferente FAZEI I a Proiectului" din Clauza "Transferul bunurilor SEAU Glina" introdusa in Contractul de Concesiune prin Actul Aditional din data de 27.01.2009 cu o noua Clauza "Implicarea Concesionarului in etapa de realizare si a lucrarilor aferente FAZEI I a Proiectului".
(iv) Procedura de preluare de catre Municipalitate a proiectului SEAU Glina Faza I s-a incheiat la data de 30.06.2011 si a fost certificata prin Certificatul de Preluare. Actul Aditional nr. 9 / 11.07.2011 la Contractul de Concesiune (aprobat prin HCGMB nr. 123 / 30.06.2011) precizeaza conditiile de predare, functionarea si Nivelul de Serviciu pentru SEAU Glina Faza I.
Pentru asigurarea functionarii SEAU Glina Faza I, Municipalitatea si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. au semnat, la data de 11.07.2011, Protocolul si Procesul verbal de predare primire. Incepand cu data de 11.07.2011, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a devenit operatorul SEAU Glina Faza I.
In baza clauzei 5.2 (ii), punctul 4 din Contractul de Concesiune – Caietul de Sarcini, Partea a IV a Tariful, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a solicitat punerea in aplicare a punctului 3.10 din clauza „Operarea si intretinerea SEAU Glina Faza I" – introdusa in Contractul de Concesiune prin Actul Aditional din 11.07.2011 in scopul de a fi compensata pentru costurile in legatura cu SEAU Glina Faza I, prin intermediul ExTA.
In conformitate cu **Actul Aditional Nr.9 / 11.07.2011** la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti din data de 29.03.2000, art. 2.1 "Concendentul va preda Concesionarului, in Concesiune, Bunurile SEAU Glina Faza 1 pe masura preluarii/receptionarii acestora de catre Concendent"
Astfel din data de 11.07.2011, Concesionarul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. este operatorul Staţiei de epurare a apelor uzate Glina (SEAU Glina) Faza I, în baza Actului Adiţional nr. 9 /11.07.2011 la Contractul de Concesiune aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 123/30.06.2011 („Actul Adiţional nr. 9") şi a Protocolului privind asigurarea funcţionării SEAU Glina Faza I, semnat de Părţi la data de 11.07.2011.
Având în vedere abordarea pe faze a Proiectului de finalizare şi reabilitare a SEAU Glina, şi ţinând cont de faptul că SEAU Glina Faza I permite preluarea parţială a debitului de apă uzată tranzitat pe Casetă, Nivelul de Serviciu "Calitatea apei efluentului" din cadrul Nivelelor de Servicii pentru Canalizare a fost modificat prin Actul Adiţional nr.9 sus menţionat.
În perioada de garanţie, Constructorul nu a reuşit remedierea tuturor neconformităţilor constatate, iar conform Actului Adiţional nr. 9, Concesionarul a avut interdicţia de a realiza în această perioadă investiţii/modificări în SEAU Glina Faza I. În plus, s-au modificat şi valorile parametrilor calitativi şi cantitativi ai apei uzate de la intrarea în staţie faţă de valorile luate în calcul la proiectare.
Atât modificările în condiţiile de exploatare cât şi neconformităţile tehnice neremediate în perioada de garanţie fac ca în prezent SEAU Glina Faza I să nu poată atinge performanţele cerute de Nivelul de Serviciu "Calitatea apei efluentului" stabilite prin Actul Adiţional nr. 9, deşi staţia este operată în conformitate cu Manualul de Operare şi Întreţinere.
În vederea prevenirii unei dispute, Concesionarul şi Autoritatea de Reglementare Tehnică, au solicitat Expertului Tehnic, membru în Comisia de Experţi Internaţionali ai Concesiunii realizarea unei expertize tehnice privind:
- *Analiza performanţelor actuale ale SEAU Glina Faza I şi capacitatea şi/sau incapacitatea acesteia de a atinge parametrii Nivelului de Serviciu "Calitatea apei efluentului";*
- *Elaborarea de recomandări privind abordarea pentru îmbunătăţirea performanţei SEAU Glina în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător prin eliminarea neconformităţilor şi prin realizarea unor lucrări suplimentare în scopul optimizării proceselor din Linia 1 şi de la bazinul de apă pluvială;*
Prin **Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013** la Contractul de Concesiune, Părţile au convenit să îşi însuşească recomandările Expertului Tehnic şi să modifice Nivelul de Serviciu "Calitatea apei efluentului"dupa cum urmeaza:
- Denumirea Nivelului de Serviciu „*Calitatea Apei Efluentului (la evacuarea din staţia de epurare ape uzate)*" se înlocuieşte cu „*Calitatea Apei Epurate*".
- Nivelul de Serviciu „Calitatea Apei Epurate" se va măsura la Staţia de Epurare Ape Uzate Glina (SEAU Glina), în două etape ce ţin cont de abordarea pe faze a lucrărilor privind reabilitarea şi finalizarea acesteia:
- monitorizarea performanţei corespunzătoare SEAU Glina Faza I
- monitorizarea performanţei corespunzătoare SEAU Glina după încheierea proiectului de reabilitare şi finalizare a staţiei (Proiectul SEAU Glina Faza II)

- modificarea/completarea prevederilor Contractului de Concesiune - Partea a III-a „Nivelele Serviciilor" din Caietul de Sarcini al Concesiunii cu referire la Nivelul de Serviciu "Calitatea Apei Efluentului" din cadrul Nivelelor de Servicii pentru Canalizare după cum urmează :
(i) Perioada de Evaluare Iniţială a Conformităţii a NS B1 prevăzută în tabelul A 2 „Perioada de Evaluare Iniţială" de la punctul 1.7. din Partea a III-a „Nivelele Serviciilor" din Caietul de Sarcini al Concesiunii, se modifică şi este stabilită la **12 luni**.
(ii) Tabelul de la Pagina 1 a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE***
STANDARDE OBIECTIVE	**TERMEN LIMITA PENTRU CONFORMITATE**
1. Epurare completă *Realizarea Standardului Uniunii Europene conform descrierii din pagina următoare (pag.2)*	*a) Pentru SEAU Glina Faza I* *- pentru un debit mediu (media pentru perioada de monitorizare) de 5 m3/s, începând de la data de 1 noiembrie 2013* *b) Pentru SEAU Glina Faza II* *- începând cu data ce va fi prevăzută în Actul Adiţional la Contractul de Concesiune în baza căruia Concedentul va încredinţa Concesionarului operarea şi întreţinerea SEAU Glina Faza II, după realizarea lucrărilor aferente Fazei II a proiectului de finalizare şi reabilitare a SEAU Glina*
2. Epurare parţială *Pentru un debit maxim de 10 m3/s, la un nivel maxim al încărcării la deversare conform tabelului de mai jos (pagina 2 bis)*	*Numai pentru SEAU Glina Faza I* *începând cu data de 1 noiembrie 2013*

(iii) Tabelul de la Pagina 2 a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE Pagina 2***
"Standardul (EU) Epurare Completa"(pentru SEAU Glina Faza I – pentru un debit mediu de 5m3/s)	
a) CBO_5 (20^0C) *b) CCO (metoda cu dicromat de potasiu)* *c) Total solide in suspensie* *d) Fosfor total* *e) Azot total*	*Concentraţia maximă la deversare de 25 mg O_2/l fără nitrificare* *Concentraţia maximă la deversare de 125 mg O_2/l* *Concentraţia maximă la deversare de 35 mg/l* *Concentraţia medie* la deversare de 1 mg P/l* *Concentraţia medie* la deversare de 10 mg N/l* ** media concentraţiilor din perioada de monitorizare*
În mod suplimentar, Standardul European are prevederi pentru reducerile procentuale minime care trebuie realizate la staţiile de epurare. Acestea nu corespund acestui Nivel de Serviciu şi prin urmare nu vor face parte din acest Nivel de Serviciu.	
MĂSURAT PRIN: *Debitul se determină la intrarea în treapta biologică iar calitatea la ieşirea din treapta biologică.* *Măsurarea calităţii se va realiza prin prelevare curentă de probe.* *Probe mixte se vor preleva de pe amplasamente adecvate în punctele relevante ale proceselor tehnologice desfăşurate în SEAU GLINA, pentru a se putea face comparaţii.* *Calitatea apei epurate va fi măsurată prin prelevare de probe cel puţin timp de o săptămână, o dată la 4 săptămâni (primele 8 zile ale fiecărei luni, timp de 12 luni), conform următorului regim:* *- probe compozite la 24 ore, constituite din 8 probe de 500 ml recoltate la fiecare 3 ore sau din probe cu reprezentativitate cel puţin echivalentă, recoltate în cantităţi mai mici dar cu frecvenţă mai mare;* • *- proba compozită va fi transmisă la analiza de laborator în aceeaşi zi lucrătoare.*	

(iv) Tabelul de la Pagina 2 bis a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE Pagina 2 bis***		
Epurare Parţială : *Pentru un debit de până la 10 m3/s, la un nivel maxim al încărcării la deversare conform celor de mai jos:*			
Parametru	*Concentraţia de referinţă la intrarea în SEAU*	*Încărcarea de referinţă la intrarea în SEAU*	*Încărcarea maximă la deversarea din SEAU, după treptele primară şi biologică (descărcarea în Dâmboviţa)*
	(mg/l)	*(kg/zi)*	*(kg/zi)*
CBO5 (20^0C)	*120*	*103.680*	*45.533*
CCO (metoda cu dicromat de potasiu)	*280*	*241.920*	*135.043*
Total solide în suspensie	*210*	*181.440*	*60.480*
Azot total	*24*	*20.736*	*13.859*
Fosfor total	*4.4*	*3.802*	*2.048*
MĂSURAT PRIN *Debitul se determină la intrarea în treapta primară iar încărcarea la deversarea din SEAU Glina în râul Dâmboviţa, în funcţie de debit şi concentraţii.* *Măsurarea încărcării se va realiza prin prelevare curentă de probe.* *Probe mixte se vor preleva de pe amplasamente adecvate în punctele relevante ale proceselor tehnologice desfăşurate în SEAU Glina, pentru a se putea face comparaţii.* *Calitatea apei epurate va fi măsurată prin prelevare de probe cel puţin timp de o săptămână, o dată la 4 săptămâni (primele 8 zile ale fiecărei luni, timp de 12 luni), conform următorului regim:* *- probe compozite la 24 ore, constituite din 8 probe de 500 ml recoltate la fiecare 3 ore sau din probe cu reprezentativitate cel puţin echivalentă, recoltate în cantităţi mai mici dar cu frecvenţă mai mare;* *- proba compozită va fi transmisă la analiza de laborator în aceeaşi zi lucrătoare*			

MARED

(v) Tabelul de la Pagina 3 a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE Pagina 3***

MONITORIZAT PRIN (Epurare Completă şi Epurare Parţială)
Concesionarul va ţine un registru actualizat care să ofere:
a) Un rezumat al tuturor testelor întreprinse (adică rezultatele),şi
b) detalii complete ale "nereuşitelor".
Standarde exprimate sub formă de concentraţii maxime la ieşirea din treapta biologică vor fi verificate pentru conformitate prin compararea cu rezultatele analizelor probelor individuale.
Standardele exprimate sub formă de concentraţii medii la ieşirea din treapta biologică vor fi verificate pentru conformitate prin compararea cu valorile medii ale analizelor probelor individuale.
Standarde exprimate sub formă de încărcare maximă la deversarea din SEAU Glina vor fi verificate pentru conformitate prin compararea cu valorile obţinute la deversarea din SEAU Glina în râul Dâmboviţa.
Autoritatea de Reglementare Tehnică va putea efectua audituri aleatorii ale procedurilor analizelor de laborator şi înregistrărilor.
Concesionarul va putea fi solicitat să desfăşoare o recoltare de probe intensivă dacă există "nereuşite" într-un număr ce poate afecta conformitatea (definiţia unei "nereuşite" este prezentată mai jos).

(vi) Tabelul de la Pagina 4 a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE Pagina 4***

CONFORMITATE
Se consideră că ***Standardul Obiectiv pentru Epurare Completă*** *este respectat dacă:*
- *- pentru fiecare din parametrii de mai jos:*
  - ***CBO_5,***
  - ***CCO,*** *şi*
  - ***Suspensii solide,***

nu vor exista mai mult de 25 "nereuşite" pe an (adică 12 luni x 8 zile = 96 de zile), , conform regimurilor de prelevare precizate mai sus, iar nereuşitele nu implică depăşirea concentraţiilor maxime cu mai mult de:
- ***40% pentru CBO_5 (adică o concentraţie maximă de 35 mg/l);***
- ***20% pentru CCO (adică o concentraţie maximă de 150 mg/l);***
- ***40% pentru solide în suspensie (adică o concentraţie maximă de 49 mg/l).***

- *- pentru fiecare din parametrii de mai jos:*
  - ***Fosfor total****, şi*
  - ***Azot total,***

- media concentraţiilor probelor prelevate conform regimurilor de prelevare precizate mai sus, nu va depăşi în nicio situaţie valorile standard.
- *- debitul mediu de apă intrat în etapa biologică este de 5 mc/s (432 000 mc/zi) ±10%.*

1) Se consideră că ***Standardul Obiectiv pentru Epurare Parţială*** *este respectat dacă:*
- *- nu vor exista mai mult de 25 "nereuşite" pe an (adică 12 luni x 8 zile = 96 de zile), conform regimurilor de prelevare precizate mai sus, iar nereuşitele nu implică depăşirea încărcărilor specificate în tabelul de la pagina 2bis*

(vii) Tabelul de la Pagina 5 a Nivelului de Serviciu B1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

NIVEL DE SERVICIU	***CALITATEA APEI EPURATE Pagina 5***

EXCLUDERI PERMISE
Se vor exclude din evaluarea Nivelului de Serviciu, atât pentru Epurarea Completă cât şi pentru Epurarea Parţială, nereuşitele rezultând din următoarele incidente:
Un incident de poluare industrială care determină ca staţia de epurare a apelor uzate să nu fie capabilă să lucreze eficient. Concesionarul va explica Autorităţii de Reglementare Tehnică de ce consideră că nereuşita s-a datorat acelui incident, cu condiţia ca Autoritatea de Reglementare Tehnică să considere întotdeauna valid un incident provocat de descărcări industriale care nu sunt conforme cu normele româneşti referitoare la descărcări industriale în sistemul de canalizare (NTPA002),
Un accident/avarie structural(ă) la Casetă constituind un eveniment de forţă majoră, astfel încât să influenţeze cantitatea şi calitatea apei uzate dincolo de nivelul de tratabilitate,
O nerespectare în asigurarea energiei din sursa majoră externă a staţiei de epurare;
Standardele privind azotul vor fi suspendate atunci când temperatura apei scade sub 12°C (conform Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale).
Modificarea concentraţiilor influentului care, în comparaţie cu cele proiectate iniţial, depăşesc capacităţile instalaţiilor tehnologice de a îndepărta poluanţii. Concesionarul trebuie să demonstreze prin rapoarte periodice (trimestriale) că operează staţia astfel încât îndepărtarea poluanţilor este optimizată pentru a atinge capacitatea maximă a acesteia.
Lucrări şi/sau teste la SEAU Glina Faza II care afectează funcţionarea şi performanţa SEAU Glina Faza I.
Standardul pentru debitul hidraulic care intră în SEAU Glina Faza I este limitat la cea mai mică valoare a debitului tranzitat prin Casetă sau debitul maxim posibil a fi pompat de staţia de pompare combinat cu debitul din Bazinele de Apă Pluvială.
Activitatea staţiei de pompare a influentului poate fi suspendată atunci când este necesară efectuarea unor lucrări în Casetă cu avizul Autorităţii de Reglementare Tehnică iar acestea ar putea produce un efect extraordinar asupra încărcărilor de poluanţi.
Activitatea staţiei de pompare a influentului poate fi suspendată în cazul în care este necesară spălarea Casetei, conform Regulamentului de operare a Casetei avizat de Autoritatea de Reglementare Tehnică, şi există aprobarea ANAR.
Activitatea staţiei de pompare a influentului poate fi suspendată în cazul în care sunt detectate poluări accidentale în amonte de staţie, ce nu au putut fi prevenite prin aplicarea Planului de măsuri prevăzut la clauza 12.3 din Actul Adiţional nr.10 la Contractul de Concesiune

ÎN CAZ DE NECONFORMITATE
Concesionarul trebuie să întreprindă acţiuni imediate pentru a corecta nereuşitele.
Suplimentar, va fi prezentat Autorităţii de Reglementare Tehnică, la solicitarea acesteia, un Plan de Îmbunătăţire ce va fi implementat în 6 luni de la neconformitate.
Îmbunătăţirile ulterioare se vor face, de regula, în interval de un an de la raportarea problemei.
Concesionarul are obligaţia să alerteze imediat Administraţia Naţională "Apele Romane" şi folosinţele de apă din aval care ar putea fi afectate în cazul provocării unei poluări accidentale şi va răspunde de consecinţele poluării conform prevederilor legale în vigoare.

- Monitorizarea Nivelului de Serviciu „Calitatea Apei Epurate" la SEAU Glina după încheierea proiectului de reabilitare şi finalizare a acesteia va fi prevăzută în Actul Adiţional la Contractul de Concesiune în baza căruia Concedentul va încredinţa Concesionarului operarea şi întreţinerea SEAU Glina Faza II, după realizarea lucrărilor aferente Fazei II şi încheierea proiectului de finalizare şi reabilitare a SEAU Glina.
Prin **Decizia nr. 38/27.11.2013**, Consiliul Executiv al AMRSP a aprobat *punctele de masura utilizate pentru monitorizarea **NS B1*** :

a. pentru masuratorile de debit: *iesire Statie de Pompare , namol pompat din Storm Basin, by-pass catre descarcarea apei epurate mecanic*
b. pentru masuratorile de calitate: *intrare in treapta mecanica, iesire treapta mecanica, iesire din statie a efluentului epurat numai mecanic cat si a efluentului epurat complet*
c. pentru masuratori debit si calitate: *caseta, iesire supernatant (deshidratare namol), iesire din treapta biologica, iesire din Storm Basin*

Prin **Decizia nr. 13/14.05.2014** Consiliul Executiv al AMRSP a aprobat *Excluderile Admisibile suplimentarede tip B1-EA14-Activitati de mentenanta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru maxim 8 ore si B1-EA 15- o avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica) care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice, cu afectarea nivelului de serviciu,* aferente Nivelului de serviciu B1- Calitatea apei epurate si a codificarii Excluderilor Admisibile Suplimentare.
In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Caietul de Sarcini, Partea a III-a – Nivele de Servicii, modificate prin Actul Aditional nr.10/22.11.2013, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. a predat, prin scrisoarea nr. 14219397/19.11.2014, *Raportul privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B1-Calitatea Apei Epurate*, impreuna cu baza de date in format electronic aferenta indicatorului si perioadei de evaluare.
Prin **Decizia nr. 41/8.12.2014**, Consiliul Executiv al AMRSP a aprobat certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea Apei Epurate.

II. Decizii de reglementare si Certificari

1. Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8/ 24.10.2002 privind aprobarea Nivelului Standardului de Baza pentru indicatorul B1 – Calitatea apei uzate
Valoarea Nivelului Standardului de Baza pentru indicatorul B1 – Calitatea apei uzate propusa de ANB (0%) a fost aprobata de Consiliul Executiv al ARBAC.

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *Prevederile clauzelor 11, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *Prevederile art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 153/2001*
- *Referatul privind analiza si verificarea datelor transmise de ANB cu privire la indicatorul B1, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul refacut privind Nivelele Standardelor de Baza prezentat de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. (ANB), Raportul Anual al ANB prezentat la ARBAC la data de 10.10.2002*

2. Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 20/ 4.08.2003 privind aprobarea formatului inregistrarilor bazei de date pentru indicatorul B1 – Calitatea apei uzate.

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *Prevederile clauzelor 12.4, 17, 48 si a clauzei 1.5 din Caietul de Sarcini (Partea III) – Nivele de Servicii din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *Prevederile art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 153/2001*
- *Referatul prezentat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic si Directorul de Servicii privind*

aprobarea formatului inregistrarilor bazei de date a indicatorului B1

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Propunerile ARBAC privind formatul inregistrarilor bazelor de date pentru toti indicatorii prevazuti in Contractul de Concesiune, transmis la ANB cu adresa nr. 85/03.02.2003 si adresa nr. 481/24.06.2003*
- *Concluziile reuniunilor comune din zilele de 21.02.2003, 03.03.2003, 05.03.2003, 24.03.2003, 26.03.2003, 18.04.2003, 27.05.2003, 15.07.2003 si 18.07.2003 intre ARBAC si S. C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru clarificarea formatelor inregistrarilor bazei de date*

3. Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 16/25.03.2004 privind aprobarea formatului tabelului rezumativ pentru indicatorul B1 – Calitatea apei uzate.

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *Prevederile clauzei 12.4, 17, 48 si a clauzei 1.5 din Caietul de Sarcini (Partea III) - Nivele de Servicii din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *Prevederile art. 4, litera a), art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 153/2001*
- *Referatul prezentat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic si Directorul de Servicii privind aprobarea formatului tabelului rezumativ a indicatorului B1*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Propunerile ARBAC privind formatul tabelelor rezumative pentru toti indicatorii prevazuti in Contractul de Concesiune, transmise la ANB prin adresa nr. 63/ 27.01.2003*
- *Concluziile reuniunilor comune din zilele de 12.02.2003, 3.03.2003, 31.07.2003 intre ARBAC si ANB pentru clarificarea formatului tabelelor rezumative*
- *Reuniunile de lucru comune intre ARBAC si ANB din zilele de 16.12.2003 si 19.12.2003 pentru stabilirea formatului final al tabelului rezumativ pentru indicatorul B1*

4. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38 / 27.11.2013 - Privind aprobarea punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, a codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - *calitate*, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate – *debit*

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile art. 17 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si prevederile Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare*
- *Referatul nr. 1672 / 26.11.2013 privind necesitatea aprobarii punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei efluentului, a codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, a a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - debit, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *propunerea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 10166404 / 21.10.2013 cu privire la formatul bazei de date si al tabelelor rezumative pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate (calitate, debit) si codificarea Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune*

5. **Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13/14.05.2014** - Privind aprobarea Excluderilor Admisibile suplimentare de tip B1-EA14 - *Activitati de mentenenta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore* si B1-EA15 - *O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica)care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu*, aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate si a codificarii Excluderilor Admisibile Suplimentare, conform adreselor S.C.Apa Nova Bucuresti nr. 14053702 / 12.03.2014 si nr. 14065599/ 23.04.2014
Consiliul Executiv al AMRSP a aprobat urmatoarele 2 tipuri de Excluderi Admisibile Suplimentare aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate:

Cod EA	**B1 - EA14**
Denumire	*Activitati de mentenanta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore.*
Consecinte	*Oprirea accesului apei in statie si efectuarea operatiunilor necesare. Dupa caz, limitarea capacitatii de pompare*
NS afectat	*Debit - prin limitarea capacitatii pompate in treapta mecanica si respectiv preluate in treapta biologica*
Documentare	*Anuntare AMRSP cu privire la operatiunile (efectuate in regie proprie de ANB sau cu terti) planificate, de regula cu 3 zile inainte.* *Pentru cele efectuate cu terti, adresa de notificare a constructorului pentru executarea lucrarilor necesare.*

Cod EA	**B1 – EA15**
Denumire	*O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de epurare (de natura hidraulica sau electrica) care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu*
Consecinte	*Oprirea / limitarea accesului apei in statie si efectuarea operatiunilor de reparare / inlocuire necesare*
NS afectat	*Debit - prin limitarea capacitatii pompate in treapta mecanica si respectiv preluate in treapta biologica;* *Calitate - alterarea procesului biologic in functie de specificul avariei si durata repunerii statiei in parametri normali de functionare*
Documentare	*- Inregistrari SCADA* *- Inregistrari contori electrici* *- descriere evolutie actiune repunere in functiune la parametri normali cu precizarea timpului aferent* *- foto echipamentul avariat, ordin de lucru remediere*

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile art. 19 din Actul Aditional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si prevederile Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/27.11.2013 - Privind aprobarea „ punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate, a codificarii Excluderilor*

AMRSP

Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr.10/ la Contractul de Concesiune, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate- calitate, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate-debit"

- *Referatul nr. 801 / 13.05.2014 privind necesitatea aprobarii Excluderilor Admisibile suplimentare de tip B1-EA14 - Activitati de mentenenta, lucrari si/sau teste planificate in statia de epurare care afecteaza functionarea si performanta SEAU sau care determina oprirea procesului tehnologic pentru max 8 ore si B1-EA15 - O avarie pe fluxul tehnologic al statiei de eprare (de natura hidraulica sau electrica)care determina limitarea functionarii unor obiecte tehnologice critice cu afectarea nivelului de serviciu, aferente Nivelului de Serviciu B1-Calitatea apei epurate si a codificarii Excluderilor Admisibile Suplimentare, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *propunerea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresele nr. 14053702/12.03.2014 si nr. 14065599 / 23.04.2014 cu privire la Excluderilor Admisibile Suplimentare aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate*

6. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 41 / 8.12.2014 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformitatii Initiale a Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		*CCO*		*Suspensii solide*		*Fosfor*	*Azot*
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	*Număr depăşiri încărcare*				
	CBO5	*CCO*	*Suspensii solide*	*Fosfor*	*Azot*
	≤45.533	*≤135.043*	*≤60.480*	*≤2.048*	*≤13.859*
	kg/zi	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*
SO	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*
Număr depăşiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
5,18	*≥ 4,5*	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
6,83	*≤ 10*	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile art. 17 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si prevederile Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr.*

112 / 30.08.2012

- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr.38/27.11.2013 si nr.13/14.05.2014*
- *Referatul nr. 2343 / 4.12.2014 privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Initiala a Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 14219397/19.11.2014*

7. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 36 / 8.12.2015 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA (eB):

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		*CCO*		*Suspensii solide*		*Fosfor*	*Azot*
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL (eST):

Efluent epurat partial eST	*Număr depășiri încărcare*				
	CBO5	*CCO*	*Suspensii solide*	*Fosfor*	*Azot*
	≤45.533	*≤135.043*	*≤60.480*	*≤2.048*	*≤13.859*
	kg/zi	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*
SO	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*
Număr depășiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	*da*
5,40	*≥ 4,5*	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
6,94	*≤ 10*	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014 si nr. 41/08.12.2014;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin*

- *HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*
- *Referatul nr. 2129/02.12.2015 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 15202454/16.11.2015*

8. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 56 / 29.11.2016 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA (eB):

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		*CCO*		*Suspensii solide*		*Fosfor*	*Azot*
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL (eST):

Efluent epurat partial eST	*Număr depăşiri încărcare*				
	CBO5	*CCO*	*Suspensii solide*	*Fosfor*	*Azot*
	≤45.533	*≤135.043*	*≤60.480*	*≤2.048*	*≤13.859*
	kg/zi	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*	*kg/zi*
SO	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*
Număr depăşiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
5,18	*≥ 4,5*	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
6,78	*≤ 10*	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014 si nr. 36/08.12.2015;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr. 2775/24.11.2016 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 16232809/14.11.2016*

9. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 28.04.2017 Privind aprobarea modificarii Anexei 1 - punctele de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, Anexei 2 - formatul bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, Anexei 4 - formatul bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate – debit din cadrul Deciziei Consiliului Executiv AMRSP nr.38/27.11.2013

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 17 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr.38/27.11.2013 privind aprobarea punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, a codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, a formatului bazei de date si a tabelului rezumativ pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - debit*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *propunerea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 17090669 / 03.04.2017 cu privire la modificarea formatului bazei de date si a punctelor de masura pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate (calitate, debit), aprobate prin Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.38/27.11.2013 in urma adoptarii Actului Aditional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune prin HCGMB nr.245/2013*
- *Referatul nr.1041/24.04.2017 privind aprobarea modificarii Anexei 1 - punctele de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, Anexei 2 - formatul bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, Anexei 4 - formatul bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - debit din cadrul Deciziei Consiliului Executiv AMRSP nr. 38/27.11.2013, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

10. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 52/ 04.12.2017 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		*CCO*		*Suspensii solide*		*Fosfor*	*Azot*
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	*Număr depăşiri încărcare*				
	CBO5	*CCO*	*Suspensii solide*	*Fosfor*	*Azot*

	≤45533	≤135043	≤60480	≤2048	≤13859
	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depăşiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
5,16	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	SO pentru debit epurat partial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
6,44	≤ 10	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014,* nr. 36/08.12.2015, nr.56/2016 si nr.11/2017*;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr. 2951/27.11.2017 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 17250944/13.11.2017*

11. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 71/ 26.11.2018 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	Numar depasiri concentratii							
	CBO5		CCO		Suspensii solide		Fosfor	Azot
	25<val<35	>35	125<val>150	>150	35<val>49	>49	>1	>10
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
SO	**≤25**		**≤25**		**≤25**		**0**	**0**
Numar depasiri	0	0	0	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	Număr depăşiri încărcare				
	CBO5	CCO	Suspensii solide	Fosfor	Azot

	≤45533	≤135043	≤60480	≤2048	≤13859
	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depăşiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
5,09	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	SO pentru debit epurat partial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
6,17	≤ 10	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014,* nr. 36/08.12.2015, nr.56/2016, nr.11/2017 si nr.52/2017*;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr. 2529/22.11.2018 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 18203230/08.11.2018

12. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 42/ 03.12.2019 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	Numar depasiri concentratii							
	CBO5		CCO		Suspensii solide		Fosfor	Azot
	25<val<35	>35	125<val>150	>150	35<val>49	>49	>1	>10
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
SO	**≤25**		**≤25**		**≤25**		**0**	**0**
Numar depasiri	0	0	0	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	Număr depăşiri încărcare				
	CBO5	CCO	Suspensii solide	Fosfor	Azot

	≤45533	≤135043	≤60480	≤2048	≤13859
	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depăşiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	mc/s	***da***
5,77	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	mc/s	***da***
6,72	≤ 10	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014,* nr. 36/08.12.2015, nr.56/2016, nr.11/2017, nr.52/2017 si nr.71/2018*;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr. 2225 / 28.11.2019 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 19155100/13.11.2019*

13. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29/ 04.12.2020 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		*CCO*		*Suspensii solide*		*Fosfor*	*Azot*
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	0	0	0	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0	0	0	0
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	*Număr depăşiri încărcare*				
	CBO5	*CCO*	*Suspensii solide*	*Fosfor*	*Azot*

	≤45533	≤135043	≤60480	≤2048	≤13859
	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depăşiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
5,05	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	SO pentru debit epurat partial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
6,22	≤ 10	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014,* nr. 36/08.12.2015, nr.56/2016, nr.11/2017, nr.52/2017, nr.71/2018 si nr.42/2019*;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr. 1517/02.12.2020 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 20106605/13.11.2020*

14. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 26/ 25.11.2021 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	Numar depasiri concentratii							
	CBO5		CCO		Suspensii solide		Fosfor	Azot
	25<val<35	>35	125<val>150	>150	35<val>49	>49	>1	>10
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
SO	**≤25**		**≤25**		**≤25**		**0**	**0**
Numar depasiri	0	0	0	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	Număr depăşiri încărcare				
	CBO5	CCO	Suspensii solide	Fosfor	Azot

	≤45533 kg/zi	≤135043 kg/zi	≤60480 kg/zi	≤2048 kg/zi	≤13859 kg/zi
SO	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*
Număr depăşiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
5,3	*≥ 4,5*	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
6,50	*≤ 10*	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 41/08.12.2014,* nr. 36/08.12.2015, nr.56/2016, nr.11/2017, nr.52/2017, nr.71/2018, nr.42/2019 si nr.29/2020*;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP in data de 23.11.2021*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 21115255/9.11.2021*

15. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29/ 25.11.2022 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	*Numar depasiri concentratii*							
	CBO5		***CCO***		***Suspensii solide***		***Fosfor***	***Azot***
	25<val<35	*>35*	*125<val>150*	*>150*	*35<val>49*	*>49*	*>1*	*>10*
	mg/l	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*	*mg/l*
SO	***≤25***		***≤25***		***≤25***		***0***	***0***
Numar depasiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat parţial eST	*Număr depăşiri încărcare*				
	CBO5	***CCO***	***Suspensii solide***	***Fosfor***	***Azot***

	≤45533	≤135043	≤60480	≤2048	≤13859
	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi	kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depăşiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
4,94	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	SO pentru debit epurat partial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	**da**
6,60	≤ 10	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/2013, nr. 13/2014, nr. 41/2014, nr. 36/2015, nr.56/2016, nr.11/2017, nr.52/2017, nr.71/2018, nr.42/2019, nr.29/2020 si nr.26/2021;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr.1213/23.11.2022 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 22114540/8.11.2022*

16. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 28/ 5.12.2023 - Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate

Consiliul Executiv al AMRSP a decis certificarea conformitatii initiale a Nivelului de Serviciu Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, avand in vedere urmatoarele:

CALITATEA APEI EPURATE - IESIRE TREAPTA BIOLOGICA eB:

Iesire treapta biologica eB	Numar depasiri concentratii							
	CBO5		CCO		Suspensii solide		Fosfor	Azot
	25<val<35	>35	125<val>150	>150	35<val>49	>49	>1	>10
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
SO	**≤25**		**≤25**		**≤25**		**0**	**0**
Numar depasiri	0	0	0	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0	0	0	0
NS realizat	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**	**da**

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat partial eST	Număr depăşiri încărcare				
	CBO5	CCO	Suspensii solide	Fosfor	Azot

	≤45533 kg/zi	≤135043 kg/zi	≤60480 kg/zi	≤2048 kg/zi	≤13859 kg/zi
SO	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*	*≤25*
Număr depăşiri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
NS realizat	***da***	***da***	***da***	***da***	***da***

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	*SO pentru debit epurat complet*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
5,02	*≥ 4,5*	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat partial (iM)	*SO pentru debit epurat partial*	*NS realizat (da/nu)*
mc/s	*mc/s*	***da***
6,53	*≤ 10*	

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzelor 1.3, 1.5 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 18 si art. 19 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor Stardardelor de Baza pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabila, A4 -Acoperire apa potabila, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentarii alternative cu apa potabila, B1- Calitatea apei efluentului, B2- Acoperire canalizare;*
- *prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/2013, nr. 13/2014, nr. 41/2014, nr. 36/2015, nr.56/2016, nr.11/2017, nr.52/2017, nr.71/2018, nr.42/2019, nr.29/2020, nr.26/2021 si nr.29/2022;*
- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;*
- *Referatul nr.1043/29.11.2023 privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 23113604/14.11.2023.*

17. Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9/ 10.06.2025 - Privind aprobarea punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, formatului bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate – calitate si debit, formatului tabelelor rezumative pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, formatului tabelelor rezumative pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - debit si codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate

La baza deciziei au stat urmatoarele:

- *prevederile clauzelor 12.4, 17 si 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;*
- *prevederile art. 17 din Actul Aditional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013;*
- *prevederile Anexei 8 "Modificarea Nivelului de Serviciu B1 - calitatea apei epurate" din Actul Aditional nr.12/18.12.2023, la Contractul de Concesiune nr.1329/29.03.2000, aprobat prin HCGMB nr.387/18.12.2023*

- *prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012*

Evaluarea s-a facut in baza urmatoarelor informatii si documente:

- *propunerea formulata de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. prin adresa nr. 25036167/9.05.2025 inregistrata la AMRSP cu nr.349/13.05.2025 cu privire la modificarea formatului bazei de date si a punctelor de masura pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate (calitate, debit), in urma adoptarii Actului Aditional nr. 12/18.12.2023 la Contractul de Concesiune prin HCGMB nr.387/18.12.2023;*
- *Referatul nr. 430 / 5.06.2025privind aprobarea punctelor de masura pentru monitorizarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, formatului bazei de date pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate – calitate si debit, formatului tabelelor rezumative pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - calitate, formatului tabelelor rezumative pentru monitorizarea si evaluarea Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate - debit si codificarii Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP;*

AMRSP